

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад № 21 «Радуга»**

**СОГЛАСОВАНО**

На заседании ПК

Протокол № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 202 \_\_\_\_ г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий МБДОУ

д/с №21 «Радуга»

И.А.Недодаева

Приказ № 90.1 от "29".12.2020 г.

# **Инструкция**

**по пожарной безопасности при проведении  
массовых мероприятий в МБДОУ д/с №21 «Радуга»  
(утренники, концерты, конкурсы)**

## **1. Общие требования пожарной безопасности**

- 1.1. Настоящая инструкция разработана для МБДОУ д/с № 21 «Радуга» на основании Федерального Закона от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности» с изменениями и дополнениями на 27 декабря 2019 года; Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»; Приказа МЧС Российской Федерации от 12.12.2007 №645 в редакции от 22.06.2010г "Об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций".
- 1.2. Допускать к проведению массовых мероприятий лиц в возрасте не моложе 18 лет, которые изучили данную инструкцию, прошли медицинский осмотр, инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.
- 1.3. Обеспечить помещение для проведения массовых мероприятий медицинской аптечкой, укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой медицинской помощи при травмах.
- 1.4. Участникам массового мероприятия необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, знать все места расположения первичных средств пожаротушения.
- 1.5. Обеспечить наличие в помещении ДОО, где проводятся массовые мероприятия, не меньше двух эвакуационных выходов, которые следует обозначить указателями с надписью «Выход». В коридорах развесить указательные знаки, установить необходимые средства пожаротушения (не менее двух огнетушителей), оборудовать автоматическую систему пожарной сигнализации, приточно-вытяжную вентиляцию и аварийное освещение.
- 1.6. Предоставить дежурному персоналу ДОО исправные электрические фонари заводского изготовления.
- 1.7. Должны быть расчищены от снега и льда крышки колодцев пожарных гидрантов на прилегающей к зданию территории, обозначить их месторасположение при помощи световых указателей на стенах данного здания.
- 1.8. Удостовериться в отсутствии глухих решеток на окнах помещений детского сада для проведения массовых мероприятий.
- 1.9. При проведении массового мероприятия поставить на дежурство не менее двух работников.
- 1.10. Немедленно ставить в известность руководителя мероприятия и администрацию ДОО о каждом несчастном случае с участниками праздника, принимать необходимые меры по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.

1.11. Сотрудники, допустившие нарушение настоящей инструкции по пожарной безопасности привлекаются к дисциплинарной ответственности и подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил пожарной безопасности.

## **2. Требования пожарной безопасности перед проведением массового мероприятия**

Перед началом проведения массовых мероприятий в ДОО необходимо:

2.1. На основании приказа заведующего ДОО назначить ответственных за проведение массового мероприятия и ознакомить их с документом под роспись.

2.2. Провести целевой инструктаж по пожарной безопасности для сотрудников с записью в журнале регистрации инструктажа, ознакомить задействованный в проведении утренников персонал с настоящей инструкцией по пожарной безопасности, а также с планом эвакуации из помещения и местами расположения огнетушителей.

2.3. Тщательно проверить все помещения здания детского сада, эвакуационные пути и выходы на соответствие их данным требованиям пожарной безопасности, а также удостовериться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, связи, автоматической пожарной сигнализации и аварийного освещения.

Оставить соответствующие записи в журналах осмотра.

2.4. Ознакомиться со сценарием проведения праздника, и в случае планирования применения в рамках программы открытого огня или огневых эффектов потребовать запрета данных действий.

2.5. Проветрить помещения, где будут проводиться массовые мероприятия, выполнить влажную уборку.

## **3. Требования пожарной безопасности во время проведения массового мероприятия**

При проведении массового мероприятия в детском саду необходимо:

3.1. Назначенным ответственным лицам неотлучно находиться в помещении.

3.2. Эвакуационные выходы закрыть на легко открывающиеся запоры, световые указатели «Выход» должны быть включенными.

3.3. При подготовке к Новогодним праздникам сотрудникам необходимо ознакомиться с инструкцией по пожарной безопасности при проведении новогодних утренников в ДОО.

3.4. Для оформления помещений, изготовления маскарадных костюмов и т.п. запрещается использовать такие материалы как вата, игрушки из нее, не

обработанные огнезащитным составом, целлULOидные игрушки, изделия из поролона и других легковоспламеняющихся материалов.

### 3.5. При проведении массовых мероприятий запрещается:

- оставлять зал без освещения;
- использовать открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.п.), использовать дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, которые могут стать источником возгорания;
- запирать двери эвакуационных выходов на трудно открываемые запоры (замки);
- уменьшать ширину проходов между рядами и ставить дополнительные кресла, стулья и т.п.
- допускать заполнение помещений людьми превышая установленной нормы;
- использовать самодельные электрические гирлянды, цветомузыкальные установки, электромузыкальную аппаратуру;
- выполнять огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы.

## 4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

В аварийных ситуациях необходимо:

4.1. В соответствии с утвержденным порядком действий при возникновении чрезвычайной ситуации в случае возникновения пожара немедленно без паники эвакуировать детей из здания, используя все имеющиеся эвакуационные выходы.

4.2. Сообщить о возникновении пожара в ближайшую пожарную часть, заведующему детским садом (при отсутствии - иному должностному лицу) и немедленно приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

4.3. При получении участниками массового мероприятия травм, немедленно поставить в известность заведующего детским садом и оказать пострадавшим первую доврачебную помощь. При наличии необходимости отправить пострадавших в ближайшее медицинское учреждение.

## 5. Требования пожарной безопасности по окончании массового мероприятия

По окончании массового мероприятия в ДОО необходимо выполнить следующее:

5.1. Выключить свет и обесточить все электрооборудование.

5.2. Разместить в отведенное место инвентарь и оборудование.

- 5.3. Тщательно проветрить помещение и сделать влажную уборку.
- 5.4. Удостовериться в противопожарном состоянии помещений, закрыть все окна, форточки, фрамуги.
- 5.5. Провести демонтаж елки не позднее следующего дня после окончания массового мероприятия в дошкольном образовательном учреждении.

Ответственный за пожарную безопасность \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

С инструкцией ознакомлен (а)

«\_\_\_» \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /